



Robert Fuchs AG
Friesischwandstrasse 1
8834 Schindellegi

Kundennr.
1474

Ihr Zeichen
Josef Schwitter

Unser Zeichen
Peter Wylenmann

Datum
06.05.2024

Bewilligung

Nummer:
gültig bis:

24.0313
30.06.2026



Kennzeichnung:



Aufgrund der Unterlagen im Dossier Nr. **18-BS-0251** erteilt das Eidgenössische Starkstrominspektorat der oben genannten Firma das Recht, nachstehende(s) Erzeugnis(se) mit dem Sicherheitszeichen gekennzeichnet, gemäss NEV, in Verkehr zu bringen.

Erzeugnis: **Sicherungstrennleisten**

Handelsmarken: **FUCHS**

Typenbezeichnung: **Nenndaten**

LSTA

Ue: 690 VAC mit NHS; 1000 VAC mit Trennmesser
SEV G4/DIN II: le: 400A
SEV G6: le: 600A
DIN III: le: 630A

Schutzklasse:

Schutzgrad:

Grundlagen:

CoC / Electrosuisse / IK-4049 / 11.12.2017
Test Report / Electrosuisse / 17-IK-0150.S01 / 05.12.2017





Bewilligung Nummer: **24.0313**

Bemerkung: Typenschlüssel:

LSTA
1 2 3

1: 4 = SEV G4 NHS (400A)
2 = DIN II NHS (400A)
6 = SEV G6 NHS (600A)
3 = DIN III NHS (630A)
2: 1H = hinten anschliessbar
2V = vorne anschliessbar
3: Bemessungsstrom (A)

Abverkaufsbeurteilung, eine weitere Verlängerung dieser Beurteilung ist nicht mehr möglich

Prüfnormen: EN 60947-1:07+A1:11+A2:14
EN 60947-3:09+A1:11+A2:15

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

Severo Nicoli
Leiter Marktüberwachung/Sicherheitszeichen

